

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 218052 vom/ dated 15.06.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Rauchwarnmelder / Smoke Alarm Device	SC0010		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 218052 vom/ dated 15.06.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS Prüfberichte: VdS Test Reports: BRE Prüfberichte: BRE Test Reports:	150814-AU01+MMF03-PB01	30.01.2018	
Dokumentenliste / Document List	Document list, V3.0	07.06.2018	1
Typenschild (DE) / Label (GER)	Label-SC0010-DE, V2.0	25.05.2018	1
Typenschild (EN) / Label (EN)	Label-SC0010-EN, V2.0	25.05.2018	1
Bedienungsanleitung (DE) / Instructions for Use (GER)	Manual-SC0010-DE, V3.0	07.06.2018	1
Bedienungsanleitung (EN) / Instructions for Use (EN)	Manual-SC0010-EN, V3.0	07.06.2018	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 218052 vom/ dated 15.06.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Ausführung: Typ SC0010

Individuelle Alarmanzeige:	ja
Netzbetriebener Rauchwarnmelder:	nein
Anschluss externer Nebeneinrichtungen:	nein
Auswechselbare Batterie oder Zusatzstromversorgung:	nein
Drahtgebundener vernetzungsfähiger Rauchwarnmelder:	nein
Funkgebundener vernetzungsfähiger Rauchwarnmelder:	nein
Alarmstummschalteneinrichtung:	ja
Eignung zur Deckenmontage:	ja
Eignung zur Wandmontage:	ja
Eignung zur Verwendung in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen:	ja
Klebefestigung:	nein
Betriebsspannung Batterie (DC):	3 V
Betriebsspannung (AC):	nein

Der Rauchwarnmelder muss bei Signalisierung des Batteriestörungssignals, spätestens jedoch 10 Jahre nach Herstellungsdatum ausgetauscht werden.

Es ist die Bedienungs- und Montageanleitung des Herstellers zu beachten.

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 218052 vom/ dated 15.06.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Realisation: Type SC0010

Individual alarm indicator:	yes
Mains powered smoke alarm device:	no
Connection of external ancillary devices:	no
Replaceable battery or back-up power source:	no
Smoke alarm device interconnectable by wire:	no
Radio interconnectable smoke alarm device:	no
Alarm silence facility:	yes
Suitability for ceiling mounting:	yes
Suitability for wall mounting:	yes
Suitability for use in leisure accommodation vehicles:	yes
Adhesive attachment:	no
Operating voltage battery (DC):	3 V
Operating voltage (AC):	no

The smoke alarm device shall be replaced in case of a battery fault signal or at the latest 10 years after date of manufacturing.

The operating and mounting instructions of the manufacturer shall be regarded.